

(Ūkio subjektų technologinių procesų monitoringo ir taršos šaltinių išmetamų ir (ar) išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų duomenų pateikimo forma)

Aplinkos apsaugos agentūrai
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos

| |
|--|
| |
| |

(reikiamą langelių pažymėti X)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS
ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

**I SKYRIUS
BENDROJI DALIS**

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdamas ūkinę veiklą

| |
|---|
| X |
| |
| |

(tinkamą langelių pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

| | |
|-----------------------|-----------|
| AB „Klaipėdos vanduo“ | 140089260 |
|-----------------------|-----------|

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | pastato ar pastatų komplekso Nr. | Korpu- sas | buto ar negyvena- mosios patalpos Nr. |
|--------------|--|--------------------|---|---------------|--|
| Klaipėdos m. | Klaipėda | Ryšininkų | 11 | | |

1.5. ryšio informacija

| | | |
|-----------------|-----------------|----------------|
| telefono Nr. | fakso Nr. | el. paštas |
| (8 46) 46 61 71 | (8 46) 46 61 79 | info@vanduo.lt |

2. Ūkinės veiklos vieta:

| |
|--|
| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas |
| Kvietinių biologinio valymo įrenginiai |
| adresas |

| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | namo pastato ar pastatų komplekso Nr. | Korpu- sas | buto ar negyvena- mosios patalpos Nr. |
|----------------|--|--------------------|---|---------------|--|
| Klaipėdos raj. | Kvietinių k. | Antkalnio g. | 10 | | |

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

| telefono Nr. | fakso Nr. | el. paštas |
|---------------|-----------|--|
| +370 63342284 | | akvile.sabaliauskaite@vanduo.lt |

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2024 metų IV ketvirtis

II SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

Nevykdoma, todėl nepildoma 1 lentelė Technologinių procesų monitoringo duomenys.

III SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Nevykdoma, todėl nepildoma 2 lentelė Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių duomenys.

Nevykdoma, todėl nepildoma 3 lentelė Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

4 lentelė

| Išleistuvo kodas ² | | Nuotekų valymo įrenginio kodas ³ | | | | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|--|---|-----------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|------------------------------------|----------------------|--|
| 1550129 | | 3550071 | | | | Kvietinių biologinio valymo įrenginiai | | | | | | | | | |
| Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd | Ėminio ėmimo laikas, hh.min | Ėminio ėmimo vieta ⁴ | Laiko-tarpis ⁵ , d. | Nuotekų debitas, m ³ /d | Nuotekų kiekis ⁶ , m ³ | Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne | Temperatūra, °C | Teršalai / parametrai ⁸ | | Matavimo rezultatas ⁹ | Matavimo metodas ¹⁰ | Laboratorija, atlikusi matavimą | | Tyrimų protokolo Nr. | |
| | | | | | | | | Kodas | Pavadinimas, matavimo vnt. | | | Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadinimas | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 2024-11-06 | 14:20 | Kvietinių NV prieš valymą | | | | | | 1004 | Skendinčios medž., mg/l | 217 | LAND 46-2007 | Leidimas Nr. 1AT-230 | AB "Klaipėdos vanduo" laboratorija | N24.2674_01/02 | |
| | | | | | | | | 1003 | BDS7, mgO2/l | 330 | LST EN ISO 5815-1:2019 | | | | |
| | | | | | | | | 1005 | ChDS, mgO2/l | 643 | ISO 15705:2002 | | | | |
| | | | | | | | | 1201 | Bendrasis azotas, mg/l | 122 | LAND 84-2006 ir LST EN ISO 13395-2000 | | | | |
| | | | | | | | | 1203 | Bendrasis fosforas, mg/l | 7,63 | LAND 58-2003 | | | | |
| 2024-11-06 | 14:30 | Kvietinių NV po valymo | 93 | 50,48 | 4644,1 | | | 1004 | Skendinčios medž., mg/l | 2,8 | LAND 46-2007 | | | | |
| | | | | | | | | 1003 | BDS7, mgO2/l | 3,5 | LAND 47-2:2007 | | | | |
| | | | | | | | | 1005 | ChDS, mgO2/l | 21 | ISO 15705:2002 | | | | |
| | | | | | | | | 1113 | Amonio azotas, mg/l | 0,573 | LAND 38-2000 | | | | |
| | | | | | | | | 1121 | Nitritinis azotas, mg/l | 0,068 | LST EN ISO 13395-2000 | | | | |
| | | | | | | | | 1120 | Nitratinis azotas, mg/l | 7,73 | LST EN ISO 13395-2000 | | | | |
| | | | | | | | | 1201 | Bendrasis azotas, mg/l | 43,0 | LAND 59-2003 | | | | |
| | | | | | | | | 1116 | Fosfatinis fosforas, mg/l | 1,9 | LAND 58-2003 | | | | |
| | | | | | | | | 1203 | Bendrasis fosforas, mg/l | 4,31 | LAND 58-2003 | | | | |

Pastabos:

¹Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.

²Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

³Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

⁴Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.

⁵Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.

⁶Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

⁷Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.

⁸Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

⁹Jei išmatuota atskiros nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.


¹⁰Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė Akvilė Sabaliauskaitė tel. Nr. +370 63342284

(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

Igaliojantis asmuo inžinierė – technologė

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgaliojamo asmens pareigos)


(Parašas)

Akvilė Sabaliauskaitė
(Vardas ir pavardė)

2025-01-06
(Data)